

Poznań, dnia 14-01-2015
EZ/350/1/2015/.....47.....

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/2015 dostawa i urządzeń klimatyzacyjnych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Zamawiający udziela odpowiedzi na **pytanie** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: W rozmowie z P. mgr inż. Szymonem Matuszewskim dowiedziałem się, że w ofercie nie należy uwzględniać przeglądów klimatyzatorów, gdyż zajmuje się tym firma zewnętrzna. Stąd moja prośba o zmianę tego zapisu w SIWZ jak i w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał minimum 36 m-cy gwarancji, która obejmuje w swoim okresie wymagane przeglądy.
Zamówienie nie dotyczy przeglądów pogwarancyjnych.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

Zamawiający dodatkowo modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W FORMULARZU OFERTOWYM zmienia się:

Jest:

Termin gwarancji i rękojmi wynosi m-cy - z zapewnieniem serwisu urządzeń, wymaganych przeglądów, czyszczenia i konserwacji.

Winno być:

Termin gwarancji i rękojmi wynosi m-cy - z zapewnieniem wymaganych przeglądów.

W UMOWIE w § 3 pkt 13.c

Jest:

- c. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Winno być:

- c. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna