

Poznań, dnia 2015-02-25
EZ/350/1/2015/____255_____

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/2015 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

WYBÓR OFERT

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wybrano ofertę firmy:

KLIMI Michał Buratowski
Ul. Andersena 1A/2
01-911 Warszawa

Cena oferty netto 35000,00 brutto 43050,00
Termin realizacji 14 dni

Oferta uzyskała 99,68 pkt
Wpłynęło 27 ofert, odrzucono 18 ofert.

Ocena i punktacja złożonych ofert wg kryterium oceny ofert							
Nr oferty	Nazwa oferenta	Cena oferty netto brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji	cena 90%	okres gwarancji 10%	razem
1.	Klimasystem Grzegorz Ratajczak Ul. Korczak 106 62-800 Kalisz	71020,00 87354,60	Do 28 lutego 2015	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy GREE model GWH09KF. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego		

					<p>pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p> <p>2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji</p>			
2.	ZUH Elkompres-Klima Krzysztof Szlępka Ul. Urbanowska 26/30 60-647 Poznań	58417,00 71852,91	45 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniach 5002 i 5021a Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy VIVAX model ACP-09CH25 GEEI. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 16mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczeń 5002 i 5021a.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p> <p>2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji</p> <p>Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 24 ust 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się</u> również wykonawców, którzy:</p> <p>2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u></p>			
3.	Refleks Chłodnictwo Rafał Chorążak Ul. Sienkiewicza 19 05-120 Legionowo	42277,20 52000,96	20 dni	36 m-cy	<table border="1"> <tr> <td>74,51</td> <td>5,80</td> <td>80,31</td> </tr> </table>	74,51	5,80	80,31
74,51	5,80	80,31						
4.	Colder s.c. Kokotów 167 32-002 Węgrzce Wielkie	56740,00 69790,20	30 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy LG model E09EL. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419.</p> <p>Proponuje się ofertę odrzucić, niezgodna z warunkami SIWZ.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p>			

					2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		
5.	Trepka-Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja sp. z o.o. Ul. Szosa Gdańska 40 86-031 Osielsko	64600,00 79458,00	45 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu kuchnia pomarańczarni – Sekcja Żywienia Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy LG model H09AK. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 20mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 25mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia kuchnia pomarańczarni – Sekcja Żywienia. Proponuje się ofertę odrzucić, niezgodna z warunkami SIWZ.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p> <p>2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji</p> <p>Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 24 ust 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u></p> <p>2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u></p>		
6.	KINA Instalacje Patryk Pieprzycki Ul. Warciana 41 63-200 Jarocin	40586,00 49920,78	14 dni	60 m-cy	77,61	9,68	87,29
7.	KLIMI Michał Buratowski Ul. Andersena 1A/2 01-911 Warszawa	35000,00 43050,00	14 dni	60 m-cy	90	9,68	99,68 oferta wybrana
8.	Ventra CLIMA u. Zbąszyńska 4 91-342 Łódź	40738,00 50107,74	45 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy HISENSE model AS-09UR4SVETG5. Wg informacji telefonicznych z dnia 23.01.2015 roku uzyskanych od przedsiębiorstwa ActionEnergy Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków (importer na Polskę marki HISENSE) maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb.</p>		

					Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		
9.	ARTComfort Tomasz Sowiński Ul. Słowackiego 35 80-257 Gdańsk	60000,00 73800,00	45 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy LG model P09RL. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		
10.	El-Greg Grzegorz Pawłowski Ul. Narutowicza 39 97-300 Piotrków Trybunalski	64900,00 79827,00	30 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy YORK model YEHJZK09. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni <u>Podstawa prawna: Art. 24 ust 2. Z</u> postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u> 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u>		
11.	KLIMAPOZ Kałusz, Owczarek Ul. Browarna 10 61-063 Poznań	69320,00 85263,60	45 dni	36 m-cy	45,44	5,8	51,24

12.	HVAC Polska Izabella Michalak Ul. Kanałowa 8/5 60-709 Poznań	32800,00 40344,00	45 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu kuchnia pomarańczarni – Sekcja Żywnienia Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy GREE model GWH12KF-K3. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 20mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 25mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia kuchnia pomarańczarni – Sekcja Żywnienia.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p> <p>2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji</p>		
13.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST ul. Rydygiera 27B/15 87 – 100 Toruń	41000,00 50430,00	45 dni	36 m-cy	<p>Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy HISENSE model AS-09UR4SVETE5. Wg informacji telefonicznych z dnia 23.01.2015 roku uzyskanych od przedsiębiorstwa ActionEnergy Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków (importer na Polskę marki HISENSE) maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</p> <p>2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji</p> <p>Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Art. 24 ust 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u></p> <p>2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u></p>		
14.	BOMAX sa Ul. Chłapowskiego 55 63-400 Ostrów Wielkopolski	47000,00 57810,00	45 dni	36 m-cy	67,02	5,8	72,82

15.	AIR Technika s z o.o. SKA Ul. Kościerzyńska 17-19 51-430 Wrocław	62623,20 77026,53	30 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ <u>Uzasadnienie:</u> Nie wyceniono pozycji 9 i 10 formularza ofertowego. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni <u>Podstawa prawna: Art. 24 ust 2. Z</u> postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u> 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u>		
16.	VR-Serwis Ul. Zielna 29 60-185 Skórzewo	158013,00 194355,82	30 dni	36 m-cy	19,94	5,8	25,74
17	Zielona Klimax Ul. Panny Marii 1 61-108 Poznań	44780,00 55079,40	45 dni	60 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy GREE model GWH09KF. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		
18.	Usługi Instalacyjne Henryk Kalina Ul. Prof. Kaliny 10/1 63-400 Ostrów Wielkopolski	44832,00 54143,36	45 dni	60 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy GREE model GWH09KF. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		

19.	ECOPIAR Waldemar Eitner Os. Piastowskie 36/16 61-151 Poznań	49994,20 61492,87	45 dni	60 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy GREE model GWH09KF. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
20.	Graf-Tech Os. Tysiąclecia 30 61-255 Poznań	63137,00 77658,51	45 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 0103 Oferent przyjął układ multi firmy SINCLAIR, model MS-E18AL. Maksymalna długość rurociągu dla tego urządzenia wynosi 20mb , w pomieszczeniu potrzeba 22mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 0103. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni . <u>Podstawa prawna: Art. 24 ust 2. Z</u> postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u> 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u>
21.	ERGOKLIMA sc Ul. Kamienna 20 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo	50000,00 61500,00	45 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniach sekcja żywienia oraz S307 i 5062 Oferent proponuje urządzenia firmy GREE, model GWH 18KG-K3. Urządzenie to nie jest przystosowane do pracy całorocznej (w ujemnych temperaturach) co jest niezgodne z warunkami technicznymi Zamawiającego. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

					2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji		
22.	DTS Sp z o.o. Ul. Chrościckiego 93/105 02-414 Warszawa	72755,00 89488,65	45 dni	36 m-cy	Oferta wykluczona. Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni <u>Podstawa prawna: Art. 24 ust 2. Z</u> postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u> 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u> Art. 24.4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.		
23.	ERCO Przemysław Żelewski Ul. Traktorowa 202 91-218 Łódź	69700,00 85731,00	45 dni	62 m-ce	45,19	10	55,19
24.	MEZON Klima Ul. Południowa 3 62-064 Plewiska k. Poznania	52060,00 64033,80	45 dni	36 m-cy	60,50	5,80	66,30
25.	AC Group sp z o.o. Ul. Krótka 5 32-031 Mogilany	32365,00 39808,95	45 dni	36 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy HISENSE model AS-09UR4SVETE5. Wg informacji telefonicznych z dnia 23.01.2015 roku uzyskanych od przedsiębiorstwa ActionEnergy Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków (importer na Polskę marki HISENSE) maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna: Art. 89. 1.</u> Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji Ponadto Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą o kolejne 30 dni <u>Podstawa prawna: Art. 24 ust 2. Z</u> postępowania o udzielenie zamówienia <u>wyklucza się również wykonawców, którzy:</u> 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo <u>nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;</u>		

26.	CENTARL CLIMA Wentylacja & Klimatyzacja Ul. Horacego 7 lok.3 60-461 Poznań	58510,00 71967,30	45 dni	37 m-cy	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniach sekcja żywienia oraz S307 i 5062 Oferent proponuje urządzenia firmy GREE, model GWH 18KG-K3. Urządzenie to nie jest przystosowane do pracy całorocznej (w ujemnych temperaturach) co jest niezgodne z warunkami technicznymi Zamawiającego. <u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
27.	ELEKTONIKA SA Ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia	91224,39 112206,00	45 dni	42 m-ce	Oferta odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ - nie spełnia warunków technicznych. <u>Uzasadnienie:</u> W pomieszczeniu 1419 Oferent zaproponował montaż urządzenia firmy MITSUBISHI model SRK/SRC25ZMP-S. Wg karty katalogowej urządzenia maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną u zewnętrzną wynosi 15mb. Wymagana odległość dla tego pomieszczenia to 20mb. Zaproponowane urządzenie nie spełnia warunków stawianych dla pomieszczenia 1419. <u>Podstawa prawna:</u> Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyznacza się datę zawarcia umowy w dniu 04-03-2015 r.

Umowa dostępna w formie elektronicznej na wniosek wysłany na emailto: zaopatrzenie@wco.pl

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma – stanowiącego wybór oferty w postępowaniu przetargowym nr 1/2015

Data pieczętka i podpis