

Poznań, dnia 2015-02-24

EZ/350/16/2015/\_\_\_223\_\_\_\_\_

**Wg rozdzielnika**

**Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni na I piętrze budynku południowego. [350/16/2015]***

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie dokładnej długości i wysokości grzejników przyjętych do wymiany w przedmiarze robót instalacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje jak niżej:

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1. grzejnik higieniczny z podejściem bocznym 2 płytowy 600/1320 | szt. | 2 |
| 2. grzejnik higieniczny z podejściem bocznym 2 płytowy 600/1800 | szt. | 5 |
| 3. grzejnik higieniczny z podejściem bocznym 2 płytowy 600/2000 | szt. | 2 |
| 4. grzejnik higieniczny z podejściem bocznym 2 płytowy 600/2200 | szt. | 2 |
| 5. grzejnik higieniczny z podejściem bocznym 3 płytowy 600/1800 | szt. | 1 |
| 6. grzejnik łazienkowy COSMOART WAVE 1800/740                   | szt  | 1 |
| 7. grzejnik łazienkowy COSMOART WAVE 1800/600                   | szt  | 1 |

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

nż. Małgorzata Kołodziej-Sarna