

Poznań, dnia 2015-03-11
EZ/350/16/2015/___332___

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni na I piętrze budynku południowego. [350/16/2015]

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji:

1. Prosimy o podanie zakresu demontażu instalacji elektrycznych oraz o informacje co należy zrobić z zdemontowanymi materiałami i urządzeniami. W przedmiarze jest tylko podana liczba godzin.

Odp. Zdemontowane instalacje elektryczne należy zutylizować – leży to w gestii Wykonawcy i oferta winna w swej cenie to obejmować. Konkretny wybrany osprzęt, który po demontażu należy przekazać inwestorowi zostanie wskazany przed rozpoczęciem robót.

2. Na rysunku Ip/E01 mamy wrysowane gniazda, przy których mamy opis "w posadzce" - są one pod biurkami. Proszę powiedzieć czy te gniazda mają być zamocowane do biurka, czy mają być osadzone w puszcze podłogowej. Jeżeli tak to czy te oznaczone miejsca to jedyne gdzie mają być puszki podłogowe?

Odp. W projekcie przewidziano dwie puszki podłogowe – należy je zastąpić dwoma kolumnami elektroinstalacyjnymi mogącymi pomieścić PEL (2 x gniazdo czerwone kodowane, 2 x gniazdo zwykłe białe, 4 x RJ45) analogicznymi do obecnie zainstalowanych. Doprowadzenie okablowania do kolumny wykonać bruzdami w posadzce w peszlach (osobno dla kabli elektrycznych i dla okablowania strukturalnego).

3. Proszę o informacje jak należy wykonać podejścia gniazd/puszki "w posadzce".

Odp. Informacja ta znajduje się w odpowiedzi powyżej.

4. W pkt. 10 projektu mamy opis: "...na wyposażeniu oddziałów powinny być przenośne lampy bezcieniowe do zabiegów miejscowych wykonywanych w pomieszczeniach chorych. Typy opraw...". Prosimy o informacje czy te oprawy są w naszym zakresie, jeżeli tak to prosimy o podanie producenta oraz typu opraw.

Odp. Informujemy, iż bezcieniowe lampy przenośne nie są objęte zakresem niniejszej dostawy – ich ewentualny zakup pozostaje w gestii inwestora.

Uwaga! Terminy składania i otwarcia ofert - zostały zmienione we wcześniejszej korespondencji.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna