

Poznań, dnia 15-10-2008
EZ/.....6008...../2008

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 101/2008 - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziałów Chirurgii Onkologicznej I i Radioterapii Ginekologicznej (piętra II i I).

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający zmienia terminy przetargowe.

Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 27.10.2008 r. do godz. 10.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 27.10.2008 r. o godz. 11.00**

UWAGA! Modyfikuje się w SIWZ zapis dotyczący terminu rozpoczęcia prac.
Informujemy, iż

- skreśla się zapis „Rozpoczęcie – 3 listopada 2008 r.”

- w zamian ustala się, iż od daty zawarcia umowy w ciągu 7/siedmiu dni kalendarzowych Wykonawca dokona odbioru placu budowy i rozpocznie prace objęte zamówieniem.

Treść pytania z dnia 13.10.2008

Czy przy zmianie ilości płyt OT3 grub. 15 mm (stop ołowiu z antymonem) w pozycji nr 157 z 8 na 67 szt. (zmiana zgodnie z informacją z dnia 22.09.2008 r.) pozostają do wyceny płyty w pozycjach nr 145 (29,5 szt.) i 146 (29,5szt.) czyli łączna ilość płyt do dostarczenia i montażu wynosiłaby 126 szt.?

Odpowiedź: Poprawna łączna ilość płyt OT3 do dostarczenia i montażu to 67 szt. Składa się na nią 29,5 szt w pozycji nr 145, 29,5 szt. w pozycji nr 146 i 8 szt. w pozycji nr 157. Anuluje się korektę pozycji nr 157 z dnia 22.09.2008 r.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna