

Poznań, dnia 24-10-2008  
EZ/.....6251...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 101/2008 - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziałów Chirurgii Onkologicznej I i Radioterapii Ginekologicznej (piętra II i I).

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIA O ODPOWIEDZI:**

1. Roboty montażowe instalacji c.o. – dział 2 – poz. 160, 170, 180, 190 – Grzejniki stalowe dwupłytkowe Brugman PVUs (Piano Verti Universal) – kolor wg wytycznych architekta”. Prosimy o informacje, czy kolor grzejnika będzie standardowy biały (RAL 9016), gdyż za inny kolor wg wzornika Brugman jest dopłata 50%. Z uwagi na wysoką cenę przedmiotowego typu grzejnika wzrost wartości o 50% (w kolorze innym standardowy tj. RAL 9016) stanowi istotny czynnik cenotwórczy w przygotowaniu wyceny.

Odp.: Grzejniki stalowe dwupłytkowe Brugman PVUs (Piano Verti Universal) na III piętrze – należy montować w kolorze standardowym tj. RAL 9016.

2. Instalacja wod – kan – poz. 69, 70, 71 – „Brodzik natryskowy akrylowy (...)”.

Czy wycenić obudowy brodzików akrylowe oraz kabiny natryskowe?

Odp.: Do brodzików natryskowych doliczyć obudowy oraz kabiny ze szkła hartowanego półprzezroczystego (standard KOŁO).

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna