

Poznań, 20.10.2008 r.  
WCO/EZ/6092/2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego 101/2008 - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziałów Chirurgii Onkologicznej I i Radioterapii Ginekologicznej (piętra II i I).*

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które w oparciu o dyspozycję art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniżej udzielamy odpowiedzi(wyjaśnień).

**Pytanie z dnia 16.10.2008 r.**

*Czy w ofercie należy ująć system instalacji gaśniczej dla pomieszczeń Serwerowni i Centrali Telefonicznej CT na III piętrze, czy tylko dla Serwerowni, gdyż zgodnie z SIWZ zamawiający wyklucza z zakresu robót w/w pomieszczenie Centrali Telefonicznej CT?*

**Odpowiedź (wyjaśnienia):**

System instalacji gaśniczej obejmuje dwa pomieszczenia: serwerownię i centrale telefoniczną. Adnotacja o wyłączeniu pomieszczenia centrali dotyczy prac budowlanych.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zamienia termin składania i otwarcia ofert, które określono poprzednio na dzień 27 października 2008 r.

**W związku z powyższym ustala się:**

- **Termin składania ofert na dzień 7 listopada 2008 r. do godz. 11<sup>00</sup>.**
- **Termin otwarcia ofert na dzień 7 listopada 2008 r. o godz. 12<sup>00</sup>.**

Pragniemy także Państwa poinformować, iż Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła na dzień 30 października 2008 r. o godz. 9<sup>30</sup> posiedzenie w zakresie odwołania wniesionego przez firmę: MIX-BUD z siedzibą w Obornikach ul.Kwiatowa5, 64-600 Oborniki.

Z poważaniem

Inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych