


Legenda

| | |
|---|---|
| CSP | Centrala Sygnalizacji Pożaru |
| | Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć |
| | Optyczna czujka kanałowa z izolatorem zwarć |
| | Czujka temperatury z izolatorem zwarć |
| | Multisensorowa czujka dymu z izolatorem zwarć |
| | Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć |
| | Sygnalizator akustyczny |
| | Sygnalizator optyczno-akustyczny |
| 4G / 2R | Adapter linii bocznej 4G/2R z izolatorem zwarć |
| 12R | Sterownik 12 przekaźnikowy z izolatorem zwarć |
| ZSP | Zasilacz Systemów Pożarowych |
| | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe |
| | Mechaniczna osłona czujki |
| | Wskaźnik zadziałania |
| 350/1 | nr grupy elementów/nr elementu w grupie |
| | Głosnik sufitowy |
| | Głośnik sufitowo-ścienny |
| 1/2 | nr linii głośnikowej/nr głośnika |

| | | | |
|---|---|---|---|
| temat: | REMONT I MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁÓW GINEKOLOGII I CHIRURGII W STARYM BUDYNKU WCO - II ETAP INWESTOR: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań | | |
| rysunek: | SCHEMAT ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU RZUT 1 PIĘTRA ETAP II | | nr rys. SAP 02 |
| branża: | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU | data: 03.2008 | stadium: P.B.W. |
| projekt: | tech. Mariusz Koniak upr. D-1226/07<br>Inż. Piotr Skrzypczak upr. 245/Pw/93, D-1236/07 | | skala: 1:100 |

Data aktualizacji: 31.03.2008, 6:01, Plik bazowy: 1p_bud_technol_06_03.dwg