

Poznań, dnia 2015-07-07
EZ/350/64/2015/____823____

Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników postępowania i zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa, rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS). [350/64/2015]

KOREKTA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż dokonuje się korekty w parametrach urządzenia - na str. 25

Jest:

Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną	275 V – 477 V
--	---------------

Winno być:

Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną	305 V – 477 V
--	---------------

Pozostałe zapisy bez zmian.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna