

Poznań, dnia 2015-07-15
EZ/350/64/2015/____859____

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania i zainteresowanych**

Dotyczy: Dostawa, rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS). [350/64/2015]

WYBÓR OFERT.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia została wybrana oferta firmy:

**VOL Sp z o.o. Sp K.
ul. Dąbrowskiego 553
60-451 Poznań**

Cena oferty 126.815,00 netto 155.982,45 brutto. Termin gwarancji 36 m-cy.
Oferta uzyskała 100 pkt w ocenie wg kryterium oceny ofert.

Wpłynęły 4 oferty, odrzucono 3 oferty.

Poniższa tabelka przedstawia złożone oferty, ocenę ofert i uzasadnienie odrzucenia ofert.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty netto brutto	Termin realizacji [nie później niż 14-08-2015]	Termin gwarancji [nie mniej niż 36]	Ocena ofert wg kryterium: cena 80% gwarancja 20%
1	ANMARO Sp z o.o. Ul. Na Skały 1b 35-321 Rzeszów	133800,00 netto 164574,0 brutto	do dnia 14 sierpnia 2015	36 m-cy	Oferta odrzucona – podstawa prawna Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia <u>Uzasadnienie merytoryczne:</u> W ofercie przedstawiono deklarację CE zasilacza UPS THOR 60kVA. Zawarte w specyfikacji technicznej załączonej do oferty parametry są niezgodne z parametrami zasilacza UPS THOR 60 produkowanego przez firmę

					EFFEKTA co wyklucza oferenta z postępowania przetargowego.
2	VOL Sp z o.o. Sp K. ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań	126815,00 netto 155982,45 brutto	do dnia 14 sierpnia 2015	36 m-cy	Cena 80 Gwarancja 20 Razem 100 OFERTA WYBRANA
3	Tele CAD Robert Biegański Ul. Skośna 4 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	97400,00 netto 119802,00 brutto	do dnia 14 sierpnia 2015	60 m-cy	Oferta odrzucona – podstawa prawna Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia <u>Uzasadnienie merytoryczne:</u> Oferta nie spełnia wymagania siwz pod względem technicznym. Brak możliwości wymiany modułów bateryjnych bez wyłączenia zasilacza. Moc wyjściowa zasilacza nie spełnia wymagań (minimum 60 kVA min.cos φ 0,98). Moc czynna jednego modułu zasilającego nie spełnia wymagań (minimum 25 kVA min.cos φ 0,98).
4	P.I.W. CAMCO Sp z o.o. Ul. Światowida 47b lok 22	114000,00 netto 140220,00 brutto	do dnia 14 sierpnia 2015	37 m-cy	Oferta odrzucona – podstawa prawna Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia <u>Uzasadnienie merytoryczne:</u> Oferta nie spełnia wymagań siwz pod względem technicznym. Nominalne napięcie wyjściowe, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną, dopuszczalny zakres częstotliwości bez przejścia na

					pracę bateryjną nie spełniają warunków określonych w szczegółowym opisie zamówienia. Brak możliwości wymiany baterii bez wyłączenia zasilacza.
--	--	--	--	--	--

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyznacza się datę zawarcia umowy w dniu 22-07-2015 r.

Umowa dostępna w formacie WORD na wniosek wysłany na emailto: zaopatrzenie@wco.pl

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma – stanowiącego wybór oferty w postępowaniu przetargowym nr 64/2015 [art. 27 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp]

Data pieczętka i podpis