

Poznań, dnia 2016-04-29
EZ/350/50/2016/____433____

Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 50/2016. Wykonanie systemów klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskie Centrum Onkologii – etapy I i II.

ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonuje się zmian w specyfikacji jak niżej:

1. Zamawiający rozszerza postępowanie w ten sposób, że należy w pomieszczeniu 1054 (gabinet hipertermii) zdemontować stare uszkodzone urządzenie klimatyzacyjne typu split, pracujące w oparciu o czynnik chłodniczy R22. Urządzenie należy zezłomować i zutylizować oraz przekazać Zamawiającemu potwierdzenie z utylizacji. Następnie pomieszczeniu 1054 oraz przyległym 1055 należy zamontować klimatyzator podwójny typu multi 2 do 1 o mocy jednostek wewnętrznych co najmniej 2,5kW chłodu każda. Urządzenia ściennie, przystosowane do pracy całorocznej. Sterowanie przy pomocy pilota. Jednostka zewnętrzna do klimatyzatorów na dachu budynku, ustawiona na blockach betonowych. Należy przewidzieć instalację chłodniczą (rury wraz z izolacją) w ilości około 12mb (8 mb w pionie – prowadzenie w szachcie instalacyjnym na dach, 4mb w poziomie). Należy przewidzieć przebicie ściany ceglanej grubości 12,5cm między pokojami 1054 i 1055. Należy przewidzieć odpompowanie skroplin do pionu kanalizacyjnego. Należy przewidzieć prowadzenie instalacji chłodniczej, skroplin i elektrycznej po ścianie w pomieszczeniach w korytku PCV w ilości 4mb. Należy przewidzieć podłączenie elektryczne od urządzenia do rozdzielnic piętrowej (około 20mb po stronie Wykonawcy).
2. Zamawiający dokonuje przedłużenia terminów postępowania.
W pkt VI. winno być:
„ a) **Miejsce oraz termin składania ofert:** Ofertę należy złożyć w Kancelarii w pokoju nr 3089 III piętro w dni robocze w godzinach od 7.25 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13-05-2016 r.** do godz. **09.00**
b) **Miejsce oraz termin otwarcia ofert:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13-05-2016 r** o godz. **10.00** w pokoju 001- w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 – Kantor Cegielskiego - Rotunda - parter.”

3. Modyfikuje się termin realizacji zamówienia
W pkt II.9. winno być:
„9. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w **terminie 5/pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.**”

4. Modyfikuje się pkt II.5.
W pkt II.5. winno być:
„5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, „

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna