

Poznań, dn. 22.08.2018r

EZ/350/86/2018/785

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu 86/2018 na:

Zakup, dostawa, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w punktach dystrybucyjnych w WCO Poznań, ul. Garbary 15.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż odpowiada niniejszym na pytania dot. ww przetargu:

Pytanie 1

Czy firma montująca klimatyzację podłącza ją do systemu BMS, a po Państwa stronie leży wprowadzenie przez nas dostarczonych zmiennych sterujących klimatyzacją do systemu BMS?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Czy należy wykonać przejścia ppoż?

Odp. Przejścia ppoż. należy wykonać tylko przy wyjściu przewodów poza punkty dystrybucyjne: 1kpl – VRF i 1 kpl. – Split.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna