

Poznań, dnia 2018-11-15
EZ/350/118/2018/.....1065.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich: uczestników postępowania o zamówienie publiczne zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego 118/2018 - Adaptacja pomieszczeń pracowni (bunkier, sterownia, pomieszczenie techniczne) dla akceleratora wysokoenergetycznego typu TrueBeam firmy Varian Medical Systems wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami projektowymi i wyposażeniem w Pawilonie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę centrali wentylacyjnej. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych urządzenia oraz wytycznych do automatyki
Odpowiedź: NIE
2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę agregatu wody lodowej na agregat z freecoolingiem
Odpowiedź: TAK
3. Czy Zamawiający przewiduje montaż klimatyzatora w bunkrze.
Odpowiedź: TAK
4. Czy Zamawiający przewiduje montaż innych klimatyzatorów Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie w których pomieszczeniach.
Odpowiedź: NIE

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych