

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2019-02-27
EZ/350/11/2019....122

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 11/2019 Stala konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i Kaliszu, wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów i platform w stałej sprawności technicznej oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE: Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis par.3 ust.23 wzoru umowy:
„Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do wykonywania Usług zapewni bez dodatkowych opłat pracę na Sprzęcie Zamawiającego systemu łączności oraz monitoring, zapewniającego całodobowy monitoring pracy dźwigów, a w tym:

- samoczynne wykrycie usterki i automatyczne powiadomienie o zdarzeniu centrali serwisowej,
- wykrycie uwięzionego pasażera, który poprzez naciśnięcie przycisku „alarm” łączy się z dyspozytorem w centrali serwisowej.
- kontrole dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach,
- kontrole oświetlenia kabiny,
- kontrole poprawności pracy drzwi kabinowych,
- kontrole zasilania elektrycznego,
- zapewnienie zdalnej diagnostyki urządzeń dźwigowych”

Czy Zamawiający oczekuje bez kosztowego dostosowania urządzeń dźwigowych istniejących do spełnienia powyższych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udzielenia odrębnego zamówienia na dostosowanie urządzeń dźwigowych istniejących do spełnienia wymagań systemu łączności oraz monitoringu. Koszt dostosowania urządzeń do spełnienia powyższych wymagań należy uwzględnić w kalkulacji ceny konserwacji poszczególnych urządzeń.

Z poważaniem,
Z up. Dyrektora
Pełnomocnik
Dyrektora ds. Klinicznych

dr. med. J. Jerzy Mazurek

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Opracował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698 zaopatrzenie@wco.pl

 Marcin Schneider