



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 18.08.2020
EZ/350/7/2020/... 979.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE nr 1664:

Dotyczy Przedmiar ostateczny Zeszyt 371_KS_ Instalacje i systemy elektryczne serwerowni_v2: Tom 3 Projekt budynku ambulatoryjnego. Instalacja i systemy elektryczne serwerowni zawiera elementy nie ujęte w przedmiarach. Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie czy elementy wyposażenia serwerowni nie znajdujące się w przedmiarach stanowią przedmiot tego postępowania? W szczególności urządzenia takie jak: Zasilacze UPS, listwy PDU, klimatyzacja, nawilżacze, system gaszenia, wyłączniki pożarowe, szafy z systemem gaszenia, oraz 6 serwerów, konsole KVM i 2 macierze dyskowe z przełącznikami SAM i inne wymienione w SIWZ – punkt 5 po tytule Infrastruktura sieciowa i serwerowa Serwerowni i Punktów dystrybucyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że przywołany w pytaniu fragment SIWZ pod tytułem „Infrastruktura sieciowa i serwerowa Serwerowni i Punktów dystrybucyjnych” stanowi opis funkcjonalny docelowo wyposażonej serwerowni i stanowi materiał informacyjny. Właściwy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z której wynika, iż następujące elementy nie wchodzą w zakres zamówienia:

- sześć serwerów typu rack,
- konsole KVM,
- dwie macierze dyskowe z przełącznikami SAN.

Pozostałe elementy wyposażenia serwerowni wymienione w pytaniu są ujęte w projekcie wykonawczym oraz w odpowiednich pozycjach przedmiarów i wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora
Pełnomocnik
Dyrektora ds. Klinicznych

Opracował: Sylwia Kozłowska, Biuro zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl