

Poznań, dnia 09.04.2009.
EZ/2254/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 34/2009

Dotyczy: Dostawa filtrów do central oraz instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

W związku z chęcią złożenia oferty do przetargu dotyczącego dostawy filtrów, proszę o wyjaśnienie poniższego zapisu, zawartego w załączniku do specyfikacji nr 6 „Opis techniczny przedmiotu zamówienia” dotyczącego rodzaju tkaniny filtracyjnej, użytej do produkcji filtrów (cyt.):

„ Filtry wykonane w ramach metalowych ocynkowanych, tkanina włókno szklane”

Filtry wykonane z tkaniny z włókna szklanego mogą po pewnym czasie powodować zanieczyszczenia powietrza odrywającymi się włóknami.

Oczekuję odpowiedzi czy powyższy wpis jest tylko błędnym zapisem czy może istotnym szczegółem, określającym parametry filtrów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji wystąpił błąd.

W Pakiecie nr 1, Pakiecie nr 2 powinna być tkanina poliestrowa lub polipropylenowa.

W Pakiecie nr 3 (filtry absolutne) powinna być tkanina włókno szklane.

PYTANIE

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego nr 34/2009 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączniku nr 6 do specyfikacji w pakiecie 1 oraz 2 wymagacie Państwo aby filtry kieszeniowe oraz filtry kasetowe były wykonane z tkaniny szklanej. Zwracamy się o wyjaśnienie czy filtry muszą być wykonane wyłącznie z tkaniny szklanej czy filtry z tkaniny poliestrowej czy polipropylenowej odpowiadałoby Państwa oczekiwaniom.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji wystąpił błąd.

W Pakiecie nr 1, Pakiecie nr 2 powinna być tkanina poliestrowa lub polipropylenowa.

W Pakiecie nr 3 (filtry absolutne) powinna być tkanina włókno szklane.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 17.04.2009 do godz. 10.00
Otwarcie ofert w dniu 17.04.2009 o godz. 11.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna