

Poznań, dnia 15.06.2009.  
EZ/3370/1/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 55/2009

Dotyczy: **Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIE**

Czy w pomieszczeniach 014,015,016 istnieje sufit podwieszany? Jeżeli tak to proszę o podanie informacji jakiego rodzaju jest to sufit (np. kasetonowy, stały) oraz przestrzeni między sufitem podwieszanym a właściwym.

**ODPOWIEDŹ**

Strop podwieszany, gipsowo- kartonowy, mocowany bezpośrednio do belek drewnianych stropu. Strop drewniany ( belki) przykryty płytą OSB. Na płycie wełna mineralna 20cm.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna