

Poznań, dnia 04.06.2009.
EZ/3370/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 55/2009

Dotyczy: **Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

W załączniku nr 6 opisują Państwo parametry techniczne jakie powinny posiadać oferowane urządzenia. Proszę o uzupełnienie danych technicznych o informację na temat technologii zastosowanych urządzeń tzn. konwencjonalne urządzenia klimatyzacyjne typu "on-off" czy "inverter"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga urządzeń typu inverter.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna