

Poznań, dnia 14-07-2009

EZ/ ...3920/1... /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 67/2009 – urządzenia klimatyzacyjne.

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: w związku z ogłoszeniem na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń Oddziału Chemioterapii : pokój 3001 -gabinet ordynatora, moc chłodnicza 5,0 kW. Pokój 3002 - dyżurka lekarska, moc chłodnicza 5,0 kW. Układ Multi-Split wg zestawu: Multi - Split 2-1 , pomieszczenia 3001, 3002 - dwie jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna.

Mianowicie: czy jednostki mogą pracować w systemie Inwertorowym bądź instalacja może być oparta o obieg pośredni tj. wody lodowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, układ typu on-of, Zamawiający nie przewiduje oparcia instalacji o obieg pośredni wody lodowej.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna