

Poznań, dnia 02-07-2009

EZ/ ...3920..... /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 67/2009 – urządzenia klimatyzacyjne.

Modyfikacja specyfikacji.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający rozszerza zakres zamówienia w tym postępowaniu wg poniższych wytycznych:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO (Kantor Cegielskiego).

W zakres rozszerzenia wchodzi:

1. Dostawa urządzeń.
2. Montaż i uruchomienie kompletnej instalacji.
3. Dostawa urządzeń do pomieszczeń :
 - 3.1. pokój 017 – Księgownia , moc chłodnicza 5,0 kW.
 - 3.2. pokój 018 – Główna Księgownia, moc chłodnicza 2,5 kW.
 - 3.3. pokój 019 – Kasa, moc chłodnicza 2,5 kW.
4. Układ Multi-Split wg zestawu: Multi – Split 3-1 , pomieszczenia 017, 018, 019 – trzy jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna.

Do zestawu Oferent zobowiązany jest dobrać jednostkę zewnętrzną, uwzględniającą moce jednostek wewnętrznych w zestawie. Jednostki wewnętrzne podstropowe typu inverter.

Jednostka zewnętrzna umiejscowiona na daszku budynku sąsiedniego (łącnika), prowadzenie przewodów od jednostki zewnętrznej przez wspólną ścianę zewnętrzną murowaną, dalej na nieużytkowym strychu , następnie przejście przez stop drewniany do pomieszczeń. Ściany w pomieszczeniach typu lekkiego z płyty gipsowo – kartonowej, strop drewniany (belki drewniane, na belkach płyta OSB i warstwa wełny

mineralnej). Od strony wewnętrznej pomieszczeń w korytarzu (nad trasą kabli i rurek) strop podwieszany rastrowy mocowany do stropu drewnianego, w pomieszczeniach strop gipsowo – kartonowy. Ilość przewodów od jednostki zewnętrznej do pierwszej jednostki wewnętrznej około 12m, do ostatniej około 18m. Uwzględnić należy trzy pompki skroplin.

5. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, której celem jest zapoznanie się z układem pomieszczeń, ich lokalizacją, sugerowanym przez Zamawiającego miejscem ustawienia jednostki zewnętrznej. Przeprowadzenie wizji musi być pisemnie potwierdzone przez uprawnionego pracownika Działu Inwestycji i Remontów WCO.
6. Zastosowane urządzenia muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce, Oferent zobowiązany jest załączyć te atesty i świadectwa oraz szczegółową informację na temat proponowanych urządzeń do oferty.
7. Zastosowane urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
8. Zastosowane urządzenia muszą posiadać autoryzowany serwis na terenie województwa wielkopolskiego.
9. Doprowadzenie zasilania elektrycznego leży po stronie Zamawiającego.
10. Wymagany termin gwarancji – minimum 36 miesięcy.
11. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie serwis zainstalowanych urządzeń, obejmujący wymagane okresowe przeglądy, czyszczenie, konserwację oraz usuwanie usterek i awarii.

UWAGA! Zmienia się również terminy postępowania. Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 15.07.2009 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 15.07.2009 r. o godz. 10.00**

Z poważaniem,