

Poznań, dnia 24-07-2009

EZ/ ...4208/2.... /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 74/2009 – urządzenia klimatyzacyjne dla Patologii, Chemioterapii i IOM-u.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający modyfikuje – rozszerza zakres prac wchodzących w skład w/w postępowania, ponadto ustala się nowe terminy postępowania.

- **Termin składania ofert do dnia 07-08-2009 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 07-08-2009 r. o godz. 10.00**

Do opisu technicznego w zał. nr 6 do specyfikacji dodaje się kolejno poniższą treść:

W zakres kolejnego (z dnia dzisiejszego) rozszerzenia wchodzi:

1. Dostawa urządzeń.
2. Montaż i uruchomienie kompletnej instalacji.
3. Dostawa urządzeń do pomieszczeń :
 - 3.1. pomieszczenie 2001 – pokój jednego dnia Oddziału Chirurgii Onkologicznej II – II piętro, moc chłodnicza 5,0 kW.
 - 3.2. Układ : Split 1-1 (II piętro) – jednostka wewnętrzna + zewnętrzna.
 - 3.3. Do zestawu Oferent zobowiązany jest dobrać jednostkę zewnętrzną, uwzględniając moc jednostki wewnętrznej w zestawie. Jednostka wewnętrzna ścienna typu on-of.

II piętro – jednostka zewnętrzna dla układu umiejscowiona na dachu budynku przyległego w odległości około 10-15m, przejście przez ścianę zewnętrzną żelbetową, dalej prowadzenie przewodów w sufitach podwieszanych do miejsca zlokalizowania jednostki wewnętrznej przez dwie kondygnacje. Instalacja umocowana na ścianach w estetycznych korytkach. Odprowadzenie skroplin przy pomocy estetycznej rurki, po ścianach do przyległego pomieszczenia łazienki. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, której celem jest zapoznanie się z układem pomieszczeń, ich lokalizacją, sugerowanym przez Zamawiającego miejscem ustawienia jednostki zewnętrznej.

Przeprowadzenie wizji musi być pisemnie potwierdzone przez uprawnionego pracownika Działu Inwestycji i Remontów WCO.

4. Zastosowane urządzenia muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce, Oferent zobowiązany jest załączyć te atesty i świadectwa oraz szczegółową informację na temat proponowanych urządzeń do oferty.
5. Zastosowane urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
6. Zastosowane urządzenia muszą posiadać autoryzowany serwis na terenie województwa wielkopolskiego.
7. Doprowadzenie zasilania elektrycznego leży po stronie Zamawiającego.
8. Wymagany termin gwarancji – minimum 36 miesięcy.
9. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie serwis zainstalowanych urządzeń, obejmujący wymagane okresowe przeglądy, czyszczenie, konserwację oraz usuwanie usterek i awarii.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna