

Poznań, dnia 2010-02-26

EZ/.....1363/1...../2010

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 16/2010 malowanie oddziałów.*

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi :

**PYTANIE:**

*„Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 10 w kosztorysie związane z płytami sufitowymi, będą montowane płyty, które były zdemontowane czy nowe i jakiego typu.  
Nr 59 kosztorysu ościeżnica PORTA proszę o podanie szerokości ścianki z płyty gipsowo-kartonowej. Ponieważ niewiadomo jak wycenić ościeżnicę względem jej szerokości.”*

**Odpowiedź:**

Wymiana płyt sufitu podwieszanego 60 x 60 cm z wełny mineralnej, z uwagi na znaczne zabrudzenie, bez potrzeby wymiany konstrukcji. Płyty białe, gładkie np.: AMF, Armstronga, Rocton.

W poz. 59 kosztorysu ościeżnica na ściankę o szerokości 15 cm (ścianka g-k na profilu 100, obkładana obustronnie, podwójnie płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm

Z poważaniem,  
z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

