

Poznań, dnia 2010-03-31
EZ/___2191___/2010

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 33/2010 FILTRY DO WENTYLACJI.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym gwarancji, która wynosi 12 miesięcy. W jaki sposób należy rozumieć 12-sto miesięczną gwarancję na filtry? Filtry to element eksploatacyjny, który ulega zużyciu. Filtry po zamontowaniu w szafie ulegają eksploatacji – do momentu zapchania się materiału filtracyjnego.

Moment zapchania się filtrów określa końcowa różnica ciśnień, która wynosi 300 Pa (informacja ta znajduje się w dokumentacji oraz na szafie klimatyzacyjnej). Czas, w jakim filtry osiągną 300 Pa zależy od warunków zewnętrznych – czystości powietrza.

Okres ten waha się od 2 – 6 miesięcy.

Taka sytuacja powoduje zużycie się filtrów, filtry są już bezużyteczne – co się z tym wiąże konieczna jest ich wymiana.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź :

Wymagany w specyfikacji – wyznaczony przez zamawiającego termin gwarancji 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia należy interpretować w taki sposób iż, gwarancja to termin przydatności do eksploatacji od momentu dostarczenia filtrów. Oznacza to, że Wykonawca zamówienia gwarantuje niezmienność parametrów technicznych i eksploatacyjnych filtrów od momentu ich dostarczenia przez okres 12 miesięcy np. w przypadku, gdy Zamawiający zamontuje filtry w innym, późniejszym terminie. Natomiast z chwilą zamontowania filtrów w centralach wentylacyjnych czas ich żywotności i przydatności będzie oczywiście zależał od warunków zewnętrznych, i czystości powietrza .

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna