MASZYNOWNIA I – CENTRALE NW5 i NW-6











MASZYNOWNIA II – CENTRALA NW9







LEGENDA:

- Kanał nawiewny - modernizowany
- Kanał nawiewny - istniejący (niemodernizowany)
- Kanały istniejące

UWAGA:

1. Po demontażu izolacji na kanałach należy potwierdzić wszystkie wymiary kanałów.
2. Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić wszystkie wymiary odległościowe i wysokościowe.
3. Skropliny z chłodnic zasyfonować i odprowadzić do istniejących wpustów kanalizacyjnych.

REWIZJA/REVISION		WPROWADZIŁ/INTRODUCED	DATA/DATE
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INVESTMENT NAME AND ADDRESS	**SZPITAL WCO W POZNANIU ul. Garbary 15**		
INWESTOR/INVESTOR	**WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ul. GARBARY 15, 61-866 POZNAŃ**		
GENERALNY PROJEKTANT/GENERAL DESIGN UNIT	**Termo Studio s.c. Piotr Kiński Grzegorz Piekorz 60-251 Poznań ul. Hetmańska 32/3 Tel: (+48) 61 66 566 70 Fax: (+48) 61 66 566 75 e-mail: biuro@termostudio.pl**		
PROJEKTOWAŁ/T. DESIGNED	**mgr inż. Piotr KLIŃSKI**	UPR.235/PW/91	
SPRAWDZIŁ/ DRAWN	**mgr inż. Marek MACIEJEWSKI**		
	mgr inż. Grzegorz PISKORZ	UPR. 35/P/86	
SPRAWDZIŁ/CHECKED BY			
STADIUM/STAGE	**PROJEKT WYKONAWCZY**	DATA/DATE	**LISTOPAD 2010**
BRANŻA/BRANCH	**INSTALACJE SANITARNE**	SKALA/SCALE	**1:25**
NAZWA RYSUNKU/NAME OF DRAWING	**INSTALACJA WENTYLACJI - SZCZEGÓŁY MONTAŻU CHŁODNIC DLA CENTRAL NW5, NW-6, NW-9 - MASZYNOWNIA I i II RZUT POZIOMU -1**	NUMER PROJEKTU/PROJECT NUMBER	**10-16-PW**
		NUMER TOMU/VOLUME NUMBER	**-**
		NUMER RYSUNKU/DRAWING NUMBER	**05**
		NUMER REWIZJI/REVISION NUMBER	**00**