

Poznań, dn. 12.01.2011 r

EZ/ 280/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/2011 na modernizację instalacji wody lodowej i instalacji wentylacyjnej w budynku Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania instalacji wody lodowej przewodów z tworzywa sztucznego o parametrach spełniających wymagania systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przewodów z tworzywa sztucznego do wykonania instalacji wody lodowej i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w siwz.

Całość istniejącej instalacji chłodniczej wykonana jest w technologii rur stalowych, w celu utrzymania jednakowego standardu instalacji Zamawiający wymaga wykonywania rurociągów z w/w materiałów. Ponadto Zamawiający przypomina, że technologia ta wskazana jest również w dokumentacji projektowej zadania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje wymaganą mocą elektryczną do zasilania projektowanych urządzeń?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje niżej podaną treść siwz w załączniku nr 5

Przed modyfikacją :

*Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej **dwóch robót w zakresie budowy lub modernizacji instalacji wody lodowej z jednoczesną budową lub modernizacją instalacji wentylacyjnej**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (dwa zadania - każde o wartości co najmniej 800.000,00 PLN netto) z podaniem ich wartości i daty oraz miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.*

Po modyfikacji

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej **dwóch robót w zakresie budowy lub modernizacji instalacji wody lodowej z jednoczesną budową lub modernizacją instalacji wentylacyjnej**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (*dwa zadania - każde o wartości co najmniej 800.000,00 PLN netto*) z podaniem ich wartości i daty oraz miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Pozostałe zapisy załącznika nr 5 pozostają bez zmian.

Z poważaniem

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. J Jerzy Mazurek