



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

Poznań, dnia 22-02-2011
EZ/___823/20___/2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o udzielenie zamienia publicznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 10/2011 ROZBUDOWA WCO.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA .

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy w zakresie instalacji elektrycznych znajduje się zasilanie rozdzielnic RG1 i RG2? Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie dokumentacji pozwalającej na oszacowanie długości kabli zasilających.

Odpowiedź:

Zasilanie rozdzielni RG1 i RG2 z rozdzielni głównej trafostacji jest opracowane w odrębnej dokumentacji i będzie stanowić odrębne zadanie objęte niezależną procedurą przetargową.

Pytanie 2.

Czy w zakresie instalacji elektrycznych znajduje się wykonanie połączenia kablowego między rozdzielnicami RG2 i RGR? W przedmiarze brakuje pozycji przewidzianej dla tego zakresu.

Odpowiedź:

Połączenie kablowe pomiędzy rozdzielnicami RG2 i RGR objęte jest zakresem instalacji elektrycznych wewnętrznych. Brakującą w przedmiarze pozycję należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 3.

Czy w zakresie instalacji elektrycznych znajduje się wykonanie połączenia kablowego między rozdzielnicą RGR, UPS-em i rozdzielnicą RGUPS? W przedmiarze brakuje pozycji przewidzianej dla tego zakresu.

Odpowiedź:

Połączenie kablowe pomiędzy rozdzielnią RGR, UPS-em i rozdzielnią RGUPS objęte jest zakresem instalacji elektrycznych wewnętrznych. Brakującą w przedmiarze pozycję należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 4.

Czy w zakresie instalacji elektrycznych znajduje się wykonanie połączenia kablowego między rozdzielnicą RGR i RGA, a także RGA i istn. agregatem?

Odpowiedź:

Połączenie kablowe pomiędzy rozdzielnią RGR i RGA, a także RGA i istniejącym agregatem, nie jest objęte zakresem instalacji elektrycznych wewnętrznych. Połączenia te są ujęte w zakresie sieci zewnętrznych, będących przedmiotem niezależnej procedury przetargowej.

Pytanie 5.

Czy w zakresie znajduje się dostawa rozdzielnicy RGA. W przedmiarze brakuje pozycji przewidzianej dla tego zakresu.

Odpowiedź:

Dostawa rozdzielnicy RGA jest ujęta w zakresie sieci zewnętrznych, będących przedmiotem niezależnej procedury przetargowej.

Z poważaniem,
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa

dr n. med. J. Jerzy Mazurek