



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

Poznań, dnia 10-03-2011

EZ/___823/33___/2011

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 10/2011 ROZBUDOWA WCO.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji. Informujemy, iż pytania te wpłynęły po terminie, jednakże z uwagi na istotę sprawy Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie

Jesteśmy w trakcie przygotowywania oferty na instalacje niskonapięciowe i p/poz i natrafiłem na pewne rozbieżności w zestawieniu materiałowym.

Otóż w zestawieniu materiałowym na okablowanie strukturalne czy na telewizje i w kosztorysie jak i w projekcie są różne ilości np.

W projekcie na Okablowanie strukturalne pozycja 1:

Kabel U/UTP PowerCat 6, LSZH, 500m, Fioletowy, prod. CAA-00325

mb 38500 natomiast w kosztorysie w pozycji 2:

Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, Fioletowy, prod. CAA-00325

mb 40040

Proszę o informacje z której tabeli mam korzystać przy wycenie

Odpowiedź

Ilości kabla w dokumentacji wynikają z przedmiaru, natomiast w kosztorysie ilość przedmiarowa jest taka sama lecz jest ona następnie pomnożona przez normatywny współczynnik 1,04.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna