

Poznań, dnia 2011-04-27
EZ/___2943___/2011

**Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie
publiczne**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 58/2011 na stałą konserwację dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE: W związku z chęcią wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w § 3 ust. 2. pkt. 3. napisane jest:

"Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie zobowiązany dostarczyć niezbędne do konserwacji drobne materiały, takie, jak: smary, styki, przełączniki i styczników, sprężynki, żarówki sygnalizacyjne i do oświetlenia, kabiny, bezpieczniki, śrubki, podkładki, naftę, czyścidla. itp. materiały." Czy chodzi o styki przełączników i styczników, czy o przełączniki i styczniki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający koryguje zapis w § 3 ust. 2. pkt. 3 skreśla się słowa ~~styki, przełączników i styczników~~.

Winno być: *"Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie zobowiązany dostarczyć niezbędne do konserwacji drobne materiały, takie, jak: smary, **przełączniki i styki do styczników**, sprężynki, żarówki sygnalizacyjne i do oświetlenia, kabiny, bezpieczniki, śrubki, podkładki, naftę, czyścidla. itp. materiały."*

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna