

Poznań, dnia 11.05.2011
EZ/3338/ 2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 73/2011 Dostawa i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów części V SIWZ.

W zapisach punktu koryguje się treść wykreślając poniższe punkty.

- Deklaracja zgodności
- aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający urządzenia do pracy w obiektach służby zdrowia.

Dodatkowo w załączniku nr 5 do specyfikacji dodaje się zapis w pkt. 4, który przyjmuje brzmienie:

4. Zastosowane urządzenia muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce, Oferent zobowiązany jest załączyć te atesty i świadectwa oraz szczegółową informację na temat proponowanych urządzeń do oferty.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna