

Poznań, dn. 30.08.2011 r

EZ/ 6317/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 114/2011 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje treść siwz w Załączniku nr 5 w opisie przedmiotu zamówienia - punkt 3.3; w punkcie tym winno być „układ 2+1” czyli dwie jednostki wewnętrzne oraz jednostka zewnętrzna.

Zapisy przed modyfikacją:

3.3 pomieszczenie 5005, 5006

Układ 1+1, moc chłodnicza jednostki wewnętrznej 3,5+3,5 kW.

Do zestawu Multi Split należy dobrać odpowiednią jednostkę zewnętrzną.

**Zapisy po modyfikacji:**

**3.3 pomieszczenie 5005, 5006**

**Układ 2+1, moc chłodnicza jednostki wewnętrznej 3,5+3,5 kW.**

**Do zestawu Multi Split należy dobrać odpowiednią jednostkę zewnętrzną.**

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna