

Poznań, dnia 13.01.2012
EZ/319/ 2012

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 149/2011 Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7 w Kaliszu w podziale na dwa zadania:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

W związku z toczącym się postępowaniem na budowę Ośrodka Radioterapii w Kaliszu zwracam się z prośbą o ostateczne potwierdzenie wymagań dot. personelu technicznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

Zgodnie z § 3 pkt 3 lit. 1 Wykonawca zapewni stosowną kadre i nadzór z wymaganymi uprawnieniami, tj. kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych.

Czy zgodnie z w/w zapisem z wzoru umowy Wykonawca – wykazując dysponowanie kierownikami w tych trzech specjalnościach - spełni warunek udziału w postępowaniu jaki został określony w pkt IV ppkt 1, ppkt 1.8 SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wymagane dla objęcia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych.

PYTANIE

DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych)zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%
Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne)zł
Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%
Cena netto na wykonanie zadania (ogółem)zł
Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem)zł

Systemy rurociągowo dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Do porównania ofert będzie brana ostateczna całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia- w tym przypadku robót budowlanych.

PYTANIE

DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz. U. nr 100 poz 1027 § 3) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) Zamawiający przy pierwszym odbiorze częściowym w skład którego będą wchodziły elementy instalacji gazów medycznych będzie żądał przedstawienia certyfikatu CE i wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych.

PYTANIE

W załączniku nr 2.1 do SIWZ, którym jest Umowa w §5 Zamawiający zapisał, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast w SIWZ w punkcie 3.4 Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wynagrodzenia (kosztorysowe czy ryczałtowe).

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający poprawił odpowiedni zapis we wzorze umowy, zgodnie z odpowiedzią na pytania opublikowaną w dniu 29.12.2011 r.

PYTANIE

W związku z tym, iż Zamawiający w dokumentacji technicznej umieszcza nazwy producentów i typy urządzeń, co narusza przepisy art. 29 ust. 1, 2, 3 oraz art. 7 ust. 1,2,3. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń równoważnych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Zastosowane materiały i urządzenia muszą być porównywalne o parametrach nie gorszych niż ujęto w projekcie.

PYTANIE

W dokumentacji brak szczegółowego projektu sygnalizacji źródeł. Prosimy o potwierdzenie, że sygnalizatory źródeł SSZZ będą montowane w miejscach wskazanych na rysunku gazów medycznych nr GM2 „Rzut piwnic”.

ODPOWIEDŹ

Sygnalizatory źródeł SSZZ będą montowane w korytarzu oddziału I p. przy SZKA

PYTANIE

W przedmiarze gazów medycznych zaniżono ilość złączy, trójników oraz połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe materiały zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

ODPOWIEDŹ

Wycenić zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych.

PYTANIE

W przedmiarze gazów medycznych zaniżono ilość przebiegów. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe prace zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

ODPOWIEDŹ

Wycenić zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych.

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że e pozycji 54 przedmiaru gazów medycznych „Przeprowadzenie prób poprawności działania instalacji gazów medycznych zgodnie z obowiązującą normą” należy wycenić próby nie ujęte w dziale 1 (pozycje 31-34), czyli:

- próba wytrzymałości mechanicznej - pierwsze 30 m
- próba wytrzymałości mechanicznej - nast. 30 m
- próba krzyżowa i przeszkód w przepływie
- próba na ciśnienie do 0,5 MPa - pierwsze 30 m
- próba na ciśnienie do 0,5 MPa - nast. 30 m
- próba szczelności zaworów
- kontrola funkcjonowania punktów poboru
- sprawdzenie przepustowości instalacji
- sprawdzenie kontroli i awarii instalacji
- sprawdzenie tożsamości gazu
- rozruch sprężarkowni
- rozruch stacji próżni

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić próby

PYTANIE

Na rysunku nr GM1 „Rzut 1 piętra” znajduje się gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 1/27Od, w którym zamontowano panel przyłóżkowy. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie technologiczne panelu w gabinecie nr 1/27Od jest takie samo jak dla paneli w pokojach łóżkowych.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych.

PYTANIE

Na rysunku technologii nr A4T „Rzut 1 piętra” w gabinecie diagnostyczno zabiegowym nr 1/27Od przy panelu przyłóżkowym znajduje się lampa zabiegowa. Czy lampę halogenową do badań należy wycenić w cenie panelu przyłóżkowego?

ODPOWIEDŹ

Lampę zabiegową należy wycenić osobno.

PYTANIE

Na rysunku technologii nr A4T „Rzut 1 piętra” w izolatce nr 1/30Od narysowano panel przyłóżkowy poziomy, natomiast na rysunku nr GM1 „Rzut 1 piętra” w izolatce znajduje się panel przyłóżkowy pionowy. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na usytuowanie panelu między oknami należy wycenić panel pionowy dla izolatki.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych

PYTANIE

W przedmiarze gazów medycznych i w pozycjach 28, 29 znajdują się zestawy przyłóżkowe instalacji elektryczno-gazowej poziome, natomiast w przedmiarze elektrycznym w pozycji 67 znajdują się „lampy przyłóżkowe FAMOR z oświetl., gniazdami i gniazdami gazów med.”. Prosimy o potwierdzenie, że są to te same elementy wyposażenia i należy wycenić je tylko w przedmiarze gazów medycznych. Prosimy o wykreślenie z przedmiaru elektryki lamp przyłóżkowych.

ODPOWIEDŹ

Panele nadłóżkowe na jedno stanowisko powinny być wycenione po stronie gazów medycznych i wyposażone w:

- a) gazy medyczne (1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze),
- b) gniazda elektryczne 3 szt. (dwa obwody),
- c) gniazda telefoniczne + komputerowe (2 x RJ45),
- d) gniazdo do podłączenia przycisku instalacji przywoławczej,
- e) oświetlenie ogólne - lampa jarzeniowa 2 x 36 W,
- f) oświetlenie miejscowe - lampa jarzeniowa 18 W,
- g) oświetlenie nocne dla pacjenta 5W (7W, 15W),
- h) gniazda ekwipotencjalne.

Należy wykreślić z przedmiaru elektryki lampy przyłóżkowe.

PYTANIE

W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 27 znajduje się zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-gazowej pionowy. W dokumentacji brak wyposażenia dla paneli pionowych. Prosimy o podanie wyposażenia technologicznego dla paneli pionowych.

ODPOWIEDŹ

Panele nadłóżkowe na jedno stanowisko powinny być wycenione po stronie gazów medycznych i wyposażone w:

- a) gazy medyczne (1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze),
- b) gniazda elektryczne 3 szt. (dwa obwody),
- c) gniazda telefoniczne + komputerowe (2 x RJ45),
- d) gniazdo do podłączenia przycisku instalacji przywoławczej,
- e) oświetlenie ogólne - lampa jarzeniowa 2 x 36 W,
- f) oświetlenie miejscowe - lampa jarzeniowa 18 W,

- g) oświetlenie nocne dla pacjenta 5W (7W, 15W),
- h) gniazda ekwipotencjalne.

Należy wykreślić z przedmiaru elektryki lampy przyłózkowe.

PYTANIE

W projekcie wykonawczym ośrodka radioterapii w punkcie 4.1 Technologia oddziału onkologicznego zapisano: „Na Oddziale projektuje się gazy medyczne: tlen, próżnię i sprężone powietrze, po 1 gnieździe przy każdym łóżku i min. 3 punkty na sali z fotelami.” Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić dla Sali podawania cytostatyków nr **1/04Od** panele pionowe wyposażone w punkty poboru (3xO, 3xA, 3xV).

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych

PYTANIE

Jeśli w ofercie dla Sali podawania cytostatyków nr **1/04Od** należy wycenić panele pionowe wyposażone w punkty poboru (3xO, 3xA, 3xV), to prosimy o potwierdzenie, że punkty poboru należy ująć w próbach instalacji gazów medycznych.

ODPOWIEDŹ

Według poprzednich odpowiedzi: należy wycenić próby, zgodnie z projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych.

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli leżą po stronie branży elektrycznej.

ODPOWIEDŹ

Podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne leżą po stronie branży elektrycznej

PYTANIE

Jaką pojemność ma mieć zbiornik, na którym będą posadowione agregaty sprężarkowe?

ODPOWIEDŹ

Pojemność zbiornika ca 400 litrów

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że rozprorowadzenie instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem elektrycznym urządzeń i szafy zasilającej w sprężarkowni wykona branża elektryczna.

ODPOWIEDŹ

Rozprorowadzenie instalacji elektrycznej będzie wykonane zgodnie z dokumentacją przez wykonawcę robót elektrycznych. Zasilanie sprężarek będzie zgodnie z dokumentacją zakończone gniazdami z wyłącznikami na ścianie.

Uwaga

Wykonanie przewodowania obwodów zasilających, sterowniczych oraz automatyki leży w zakresie dostawy tych urządzeń przez wykonawcę, zgodnie z dokumentacją teczka 3.6. strona 7

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że szafę zasilającą w sprężarkowni należy wycenić w branży elektrycznej.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z dokumentacją projektową jak i kosztorysem, rozdzielnice RSP, RPR łącznie z ich zasilaniem wykona wykonawca robót elektrycznych

PYTANIE

DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH

W SIWZ w punkcie 1.3 Zamawiający określa okres rękojmi na min. 60 miesięcy. Okres związania wykonawcy rękojmią, zgodnie z art. 568 k.c. dla budynków wynosi trzy lata (36 miesięcy) i jest określony przez ustawodawcę. Określenie przez Zamawiającego okresu rękojmi nie pociąga za sobą skutku prawnego, w związku z powyższym wnosimy o zmianę punktu 1.3 w następującym brzmieniu:

„Udziela min. 60 miesięcznego okresu gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu w zakresie dotyczącym rękojmi na okres 60 miesięcy. Art. 568 KC określa okres związania rękojmią dla budynków na 3 lata, jednakże zgodnie z art. 558 KC stronom przysługuje prawo umownego modyfikowania zasad dotyczących rękojmi, w tym też okresu jej obowiązywania.

PYTANIE

Prosimy o wyjaśnienie warunku spełnienia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącego:

wykonania ...(..)co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w zamkniętych placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – szpital, budynek szpitalny (..) W szczególności prosimy o doprecyzowanie pojęcia :budynek szpitalny? Czy należy pod tym pojęciem rozumieć np. przychodnię, budynek znajdujący się na terenie szpitala?

Jednocześnie informujemy że postawienie warunku dotyczącego ZREALIZOWANIA PRAC BUDOWLANYCH NA ZAMKNIĘTEJ PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA bardzo

zawęza grono oferentów , choć w rzeczywistości prace do wykonania niczym nie różnią się pomiędzy wykonywanymi na obiekcie zamkniętym czy też otwartym służby zdrowia . Oczywistym jest wymóg wykonania prac na obiekcie służby zdrowia, gdyż wykonane roboty spełniać muszą ostrzejsze przepisy zarówno technologiczne jak i odbiorowe. Jednak wykonanie prac na obiekcie służby zdrowia , który ma charakter otwarty(np. przychodnie, obiekty szpitalne pobytu tzw jednodniowego) czy też zamknięty nie różni się niczym poza szczególnym wyposażeniem (będącym poza zakresem niniejszego zadania).

Wnoskujemy więc o zmianę wymogu SIWZ przytoczonego powyżej na:

„...(..)co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ..(..)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ. Zapis części IV. Pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

1.4 Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, opisu zrealizowanych robót oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością załącznik nr 6 do specyfikacji.

W związku z powyższym W części V pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięciu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest wyposażenie budynku szpitala.

ODPOWIEDŹ

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest wyposażenie budynku szpitala. Rzuty technologiczne podane są w celach pomocniczych. Elementy typu: biurka, krzesła, zabudowa meblowa, komputery, łóżka chorych, podajniki ręczników, dozowniki płynów, specjalistyczne wyposażenie apteki, itp. – nie podlegają wycenie.

Stała zabudowa na rzutach budowlanych, jak zlewozmywaki, brodziki, umywalki, blaty granitowe itp. – podlega wycenie.

PYTANIE

W kosztorysie na roboty budowlane nie ma robót związanych z zakresem wykonania przegród z barytobetonu. Prosimy o informację czy Zamawiający rezygnuje z tego zakresu prac czy też każdy z Wykonawców ma we własnym zakresie wyliczyć niezbędną ilość barytobetonu do wykonania zgodnie z projektem.

ODPOWIEDŹ

W przedmiarze na roboty budowlane nr 5.2.1. w pozycjach nr 36, 37, 48 są ujęte roboty związane z wykonaniem przegród z barytobetonu. Przedmiar w pliku PDF podany był poprawnie, natomiast plik ATH posiada zerowe ilości. Wobec powyższego, w dniu dzisiejszym publikujemy poprawny plik ATH

PYTANIE

W udzielonych odpowiedziach EZ/_9497_/2011 z dnia 2011-12-28 na pytanie jednego z oferentów „... Prosimy o potwierdzenie, że każda – z co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w zamkniętych placówkach służby zdrowia odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – szpital, budynek szpitalny – ma mieć wartość co najmniej dziesięć milionów złotych” Zamawiający odpowiedział „TAK”. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez słowo „TAK” ponieważ pytanie tegoż oferenta zostało zadane w sposób niejednoznaczny i chaotyczny, ponieważ co znaczy sformułowanie „każda – z co najmniej jednej” ?

Według oferenta pierwotnie opisany w SIWZ warunek był jasny i nie budził żadnych wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający precyzuje:

Zapis części IV. Pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

1.4 Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, opisu zrealizowanych robót oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością załącznik nr 6 do specyfikacji.

W związku z powyższym W części V pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięciu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością

PYTANIE

Czy warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony przez Oferenta, który przedstawi zrealizowanie wszystkich 5 robót budowlanych w zamkniętych placówkach służby zdrowia o łącznej wartości ponad 40 milionów PLN w tym tylko jedna z tych robót będzie o wartości ponad 10 milionów PLN ?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź w tym zakresie została podana powyżej.

Dla zobrazowania Zamawiający przytacza jeszcze raz wymagany warunek.

Zapis części IV. Pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

1.4 Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, opisu zrealizowanych robót oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością załącznik nr 6 do specyfikacji.

W związku z powyższym W części V pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z należytą starannością, co najmniej pięciu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w placówkach służby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złożonym wykazem robót. Wykonanie każdej z robót musi być potwierdzone referencją od inwestora potwierdzającą, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością

PYTANIE

We wzorze umowy w § 5 p.1 i 2 zostało zapisane m.in., że:

„Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za realizację przedmiotu zamówienia ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawcę (...)” oraz „Wynagrodzenie (...) odpowiada zakresowi robót budowlanych, który jest niezbędny do wykonania całości przedmiotu zamówienia (...);
podczas gdy w SIWZ, w p. 3.4. zapisano, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Prosimy o wyjaśnienie jaki charakter ma wynagrodzenie, czy kosztorysowy z ceną maksymalną, jak zapisano we wzorze umowy, czy też ryczałtowy jak mówi o tym SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający poprawił odpowiedni zapis we wzorze umowy, zgodnie z odpowiedzią na pytania opublikowaną w dniu 29.12.2011 r.

PYTANIE

Dodatkowo prosimy o:

wprowadzenie do wzoru umowy w § 3 p.1 dodatkowego podpunktu e) o treści:
„Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy niezbędne do realizacji zamówienia dokumenty: projekt budowlany z pozwoleniem na budowę oraz projekt wykonawczy” oraz podpunktu f) o treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy w § 3 p.1 dodatkowego podpunktu e) o treści: „Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy niezbędne do realizacji zamówienia dokumenty: projekt budowlany z pozwoleniem na budowę oraz projekt wykonawczy. W przypadku przekazania Wykonawcy egzemplarza oryginalnego projektu budowlanego, stanowi on depozyt, który kierownik budowy winien przechować w stanie kompletnym i nie uszkodzonym, a po zakończeniu robót zwrócić Zamawiającemu” oraz podpunktu f) o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego.”

PYTANIE

Ponadto prosimy o wyjaśnienie:

Czy na Oferencie spoczywa jakkolwiek odpowiedzialność za projekt wykonawczy stanowiący podstawę realizacji ?

ODPOWIEDŹ

Projekt wykonawczy dostarcza Zamawiający. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów warsztatowych w zakresie niezbędnym do wykonania niektórych elementów konstrukcji stalowej. Zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym konstrukcji: „Zakres projektów warsztatowych obejmuje podkonstrukcje urządzeń instalacyjnych, świetlików, zadaszeń nad wejściami, wiaty szklanej zadaszenia podjazdu dla karettek, itp.” Konieczność opracowania projektu warsztatowego przez Wykonawcę zaznaczono w przedmiarze robót m.in. dla pozycji: 65, 67, 68, 159, 160.

PYTANIE

Czy konieczność robót rozbiórkowych, zamiennych czy dodatkowych wynikająca z poniższych powodów będzie mogła stanowić podstawę ewentualnej zmiany wynagrodzenia i czasu realizacji:

- niezgodności rzeczywistego stanu geologii terenu w obrębie posadowienia obiektu ze stanem opisanym w projekcie
- zmiany norm i przepisów w trakcie realizacji robót na podstawie zatwierdzonego projektu
- błędnych obliczeń statycznych konstrukcji,

ODPOWIEDŹ

Wymienione wyżej przypadki należą do sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, a o których mówi art. 13 ust. 3 umowy. Zgodnie z zapisem powyższego artykułu, sytuacje takie mogą stanowić podstawę do zmiany umowy, w formie aneksu dotyczącego czasu realizacji robót. Jeśli zachodzić będzie konieczność wykonania robót nie objętych umową ale niezbędnych dla realizacji zamówienia podstawowego, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki na wykonanie takich robót.

PYTANIE

Ponadto we wzorze umowy w § 3 p.2 b zostało zapisane, że do obowiązków Wykonawcy należy „Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem” dlatego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy fakt odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie spowodowany błędem projektowym obciąża Wykonawcę tak jak błąd realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy?
Odpowiedź:
Jeżeli nastąpi odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie spowodowana wyłącznie błędem projektowym, to fakt taki nie obciąża Wykonawcy.
2. Czy zalecenia komisji wydającej zgodę na użytkowanie wynikające z potrzeby naprawienia błędów projektowych Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie i poza terminem umownym?
Odpowiedź:
W przypadku konieczności spełnienia dodatkowych zaleceń komisji wydającej zgodę na użytkowanie, a wynikających wyłącznie z potrzeby naprawienia błędów projektowych, Wykonawca będzie wykonywał takie roboty odpłatnie i poza terminem umownym.
3. Czy czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie, w tym na czynności związane z realizacją zaleceń komisji, a wynikających z potrzeby naprawienia błędów projektowych, mieści się w czasie umownym realizacji zadania?
Odpowiedź: Nie.
4. Czy Zamawiający przewiduje udział Wykonawcy w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE

W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 6 str. 3 z dnia 28.12.2011 r., prosimy o zamieszczenie przez Zamawiającego „załącznika nr 1 do SIWZ” z uwzględnieniem zmian zawartych w odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zamieszcza treść załącznika jako załącznik do niniejszego dokumentu.

PYTANIE

Zgodnie z art. 26. ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W związku z przytoczonym artykułem prosimy o informacje, jakie dokumenty (łącznie z pisemnym zobowiązaniem podmiotu) należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu.

ODPOWIEDŹ

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych wraz z pisemnym zobowiązaniem podmiotu/podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

PYTANIE

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe bunkra zgodnie z informacją na rysunku K3 „Rzut parteru” PW/TOM 2.

ODPOWIEDŹ

Powyższe informacje są zawarte na rysunkach K5A, K5B, K5C

PYTANIE

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe rysunki następujących elementów konstrukcyjnych: P.9.1, P.9.2, P.9.3, P.9.4, P.9.5.

ODPOWIEDŹ

Powyższe informacje są zawarte na rysunkach K5A, K5B, K5C

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że beton ciężki w ścianach bunkra należy przyjąć przez całą wysokość ścian

ODPOWIEDŹ

TAK, cała wysokość ścian w wydzielonej strefie, na rysunkach K5A, K5B, K5C

PYTANIE

Prosimy o informację czy wyposażenie (stoły, krzesła, łóżka itp.) pokazane na rysunkach architektury wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz wyposażenia, które należy wycenić oraz o specyfikacje techniczne tego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

NIE, przedmiotem niniejszego postępowania nie jest wyposażenie budynku szpitala.

PYTANIE

Dotyczy instalacji gazów medycznych: czy panele nadłóżkowe są przedmiotem przetargu? Jeśli tak, to proszę o podanie ich parametrów techniczno-funkcjonalnych umożliwiających dokładną wycenę.

ODPOWIEDŹ

Panele nadłóżkowe na jedno stanowisko powinny być wycenione po stronie gazów medycznych i wyposażone w:

- a) gazy medyczne (1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze),
- b) gniazda elektryczne 3 szt. (dwa obwody),
- c) gniazda telefoniczne + komputerowe (2 x RJ45),
- d) gniazdo do podłączenia przycisku instalacji przywoławczej,
- e) oświetlenie ogólne - lampa jarzeniowa 2 x 36 W,
- f) oświetlenie miejscowe - lampa jarzeniowa 18 W,
- g) oświetlenie nocne dla pacjenta 5W (7W, 15W),
- h) gniazda ekwipotencjalne.

Należy wykreślić z przedmiaru elektryki lampy przyłóżkowe.

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.12.2011 r., pyt. 3 dot. kadry, że Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, prosimy o korektę uwagi do

załącznika nr 5 do SIWZ, poprzez zastąpienie słów „.....szt. dokumentów stwierdzających” słowem „oświadczenie”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia słowo „.....szt. dokumentów stwierdzających” słowem oświadczenie.

Prawidłowa treść załącznika załączona zostaje do niniejszego pisma.

PYTANIE

W nawiązaniu do § 3 ust. 3 podpunkt „c” projektu umowy, wnioskujemy o uszczegółowienie lub wyjaśnienie, o jakie interesy Zamawiającego chodzi? Zapisy pozostają ogólne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia zapis z interesy na prawa.

PYTANIE

W nawiązaniu do §5 ust. 10 projektu umowy, wnioskujemy o wprowadzenie możliwości dokonania przelewu wierzytelności (bez konieczności uzyskania każdorazowej zgody Zamawiającemu) dokonanej na rzecz instytucji finansowych, z usług których korzysta Wykonawca. Zmiana ta spowodowana jest tym, że możliwość cesji na rzecz instytucji finansowych ułatwi finansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia, co z kolei może przełożyć się na obniżenie ceny ofertowej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia zapisów par. 5 ust. 10 projektu umowy. Uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę wierzyciela jest konieczne z uwagi na przewidziane artykułem 44 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej wymóg uzyskania dla zmiany wierzyciela Zamawiającego zgody organu założycielskiego.

PYTANIE

W nawiązaniu do §6 ust. 2 pkt 2.3.2 podpunkt „c” projektu umowy wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów podpunktu „c”, w związku z faktem, iż pozostaje on niespójny z podpunktem „b” powyżej, w treści którego mowa jest jedynie o wykonaniu ponownym wadliwych elementów, a nie całego przedmiotu umowy. Wskazujemy, iż zapisy o umownym prawie do odstąpienia, mogą zostać uznane za nieważne, z uwagi na brak zastrzeżonego terminu na wykonanie prawa do odstąpienia (art. 395 k.c.)

ODPOWIEDŹ

Brzmienie zapisów paragrafu nr 6 ust. 2 pkt. 2.3.2 lit b i c są spójne. Zapis lit. B dotyczy bowiem prawa żądania przez Zamawiającego powtórnego wykonania wadliwie wykonanego elementu, natomiast zapis litery c dotyczy sytuacji nie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi tj. po zastosowaniu trybu określonego literą b.

Nadto dla wyjaśnienia, iż termin na złożenie oświadczenia woli, co do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego określony został w paragrafie 8 ust. 1.

PYTANIE

W nawiązaniu do §6 ust. 3 pkt 3.3 projektu umowy wnioskujemy o wykreślenie zapisów o prawie do odmowy dokonania odbioru, w przypadku wadliwego wykonania prac. Stwierdzenie wad w toku czynności odbiorowych, stanowi podstawę do zastosowania regulacji z podpunktu 2 (obniżenie wynagrodzenia, ponowne wykonanie).

ODPOWIEDŹ

Zapis paragrafu 6 ust. 3 pkt. 3.3 jest spójny z zapisem pkt. 3.2. Stosownie do regulacji z punktu 3.2 (zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad) skutkuje prawem Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru.

PYTANIE

W nawiązaniu §7 ust. 1 podpunkt „c” projektu umowy wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów i wprowadzenie kary jedynie za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego. Wskazać należy, iż kara umowna jest rodzajem odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. Przesłanką odszkodowania pozostaje zaistnienie szkody po stronie Zamawiającego. Wskazać należy, iż Zamawiający nie poniesie żadnej szkody, w przypadku niedochowania terminów odbiorów częściowych (dokonywane będą co miesiąc), tym bardziej w przypadku dochowania terminu odbioru końcowego.

ODPOWIEDŹ

Kara umowna przewidziana być może w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań o charakterze niepieniężnym niewykonanie części przedmiotu umowy w terminie tą umową określonym stanowi takie niewykonanie i może być obwarowane nałożeniem kary umownej.

PYTANIE

W nawiązaniu §7 ust. 3 projektu umowy, wnioskujemy o wprowadzenie uprawnienia dla obu stron w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 3 par. 7 wzoru umowy. W związku z faktem, iż kara umowna, jaka przysługuje Wykonawcy na podstawie zapisów umowy (1% wartości wynagrodzenia w związku z odstąpieniem), pozostaje rażąco niska, w stosunku do analogicznej kary zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego, przedmiotowe zapisy stanowią wyraz braku równowagi praw i obowiązków stron.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie uprawnienia dla obu stron w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

PYTANIE

W nawiązaniu §8 ust. 1 podpunkt „f” projektu umowy wnioskujemy o modyfikację treści podpunktu „f”, w zakresie sformułowania „zajęcia majątku” poprzez dodanie na jego końcu następujących słów: „które może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy”. Zmiana ta uzasadniona jest okolicznością, że nie każde zajęcie majątku Wykonawcy może mieć wpływ na prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia, dlatego też nie każde zajęcie powinno być przesłanką do odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dodaje w §8 ust. 1 podpunkt „f” projektu umowy zapis „które może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy”

PYTANIE

W nawiązaniu § 8 ust. 2 projektu umowy, wnioskujemy o dodanie zapisów w zakresie terminu na złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy – który biegnie od momentu dowiedzenia się przez Wykonawcę o okolicznościach uzasadniających odstąpienie (analogicznie, jak w § 8 ust. 1). Przyjmuje się bowiem w orzecznictwie, iż w treści zapisów o umownym prawie do odstąpienia, winien być zawarty termin na złożenie oświadczenia (art. 395 k.c.). W przeciwnym wypadku, zapisy uznane mogą pozostawać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami i nieważne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

PYTANIE

W nawiązaniu § 8 ust. 4 podpunkt „d” oraz ust. 5 projektu umowy, wnioskujemy o zmianę zapisów w ten sposób, by obowiązek odebrania robót wykonanych do dnia odstąpienia i zapłaty za nie (rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą), pozostawało niezależne od przyczyn odstąpienia. Zasadne pozostaje, by strony dokonały rozliczenia wykonanych prac, również w przypadku, gdy odstąpienie nastąpi z przyczyn, za które odpowiada wykonawca.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla z par. 8 ust. 4 pkt. d zapis „ jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,” oraz dodaje się pkt. f. Zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

PYTANIE

W nawiązaniu §9 ust. 3 projektu umowy, wnioskujemy o zmianę w treści umowy poprzez wskazanie, iż termin usunięcia wady będzie każdorazowo uzgadniany między stronami – po stwierdzeniu wady i zbadaniu jej. Jednostronne wyznaczanie terminu przez Zamawiającego – na który to termin Wykonawca nie ma wpływu – pozostaje niezasadne i stanowi wyraz braku równowagi stron umowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Brak porozumienia co do terminu usunięcia wad sparaliżuje inwestycje. Zamawiający wyznacza termin z uwzględnieniem technicznych możliwości usunięcia wad w tym terminie.

PYTANIE

W nawiązaniu do pkt. IV p.pkt. 1.8. SIWZ, prosimy o określenie jakich kierowników branżowych należy przedłożyć w wykazie osób.

ODPOWIEDŹ

Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wymagane dla objęcia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych

PYTANIE

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rzuty i przekroje budynku portierni.

ODPOWIEDŹ

Rzuty i przekrój budynku portierni znajdują się na rysunku nr A23 dostępnym w formatach DWG i PDF

PYTANIE

Prosimy o udostępnienie rysunków zestawień stali dla konstrukcji stalowej schodów zlokalizowanych w piwnicy, w pomieszczeniu -1/16 nowo projektowanego budynku radioterapii.

ODPOWIEDŹ

Schody stalowe w piwnicy w pom. -1/16 ze spocznikiem i balustradą, ażurowe, szer.120 cm (min. szer. w świetle 110 cm ze względów użytkowych), stopnie 8 x wys.20 cm x szer.25 cm, spocznik 90 x 120 cm. Zabezpieczenie p.poż. klasy R30. Powyższe informacje znajdują się w projekcie. Projekt wykonawczy nie obejmuje rysunków warsztatowych, w tym rysunku schodów technicznych. W przedmiarze robót opisano pozycję 189, STB2.7 wycena indywidualna, Dostawa i montaż schodów stalowych technicznych piwnicy (pom. nr -1/16), H = 1,6m, z balustradą stalową, R30.

PYTANIE

Prosimy o informację czy wyposażenie APTEKI CYTOSTATKÓW wymienione w załączniku numer 5 do opisu architektury i technologii „Przebudowy części istniejącego Budynku Głównego Szpitala na Oddział Onkologiczny z Apteką Cytostatków” wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokładne parametry tego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

NIE, przedmiotem niniejszego postępowania nie jest wyposażenie budynku szpitala.

PYTANIE

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik numer 4 „Ekspertyza kominiarska wykonana przez Spółdzielnię Pracy kominiarzy w Kaliszu dla Oddziału Onkologicznego” do opisu architektury i technologii „Przebudowy części istniejącego Budynku Głównego Szpitala na Oddział Onkologiczny z Apteką Cytostatków”.

ODPOWIEDŹ

W dniu dzisiejszym publikujemy plik ze skanem ekspertyzy kominiarskiej.

PYTANIE

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne podnośnika towarowego przewidzianego w Aptece Cytostatków.

ODPOWIEDŹ

Wskazane w projekcie miejsce lokalizacji podnośnika należy traktować jako opcję do ewentualnego wykorzystania przez użytkownika. W ramach niniejszego zamówienia nie należy wyceniać tego podnośnika.

PYTANIE

Proszę o potwierdzenie, że prawidłową i obowiązującą nazwą zadania, którą należy zastosować m.in. w pełnomocnictwach i w przypadku wystawianiu gwarancji przetargowych jest:

„Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego i modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7 w Kaliszu”

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Czy montaż i dostawa paneli nadłóżkowych z pkt poboru gazów medycznych są objęte postępowaniem przetargowym? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów techniczno-funkcjonalnych wspomnianych paneli.

ODPOWIEDŹ

Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych są objęte zamówieniem. Parametry elektryczne paneli medycznych określono w teczce 3.6, tom 3 instalacji elektrycznych, rys. E6. Panele nadłóżkowe na jedno stanowisko powinny być wycenione po stronie gazów medycznych i wyposażone w:

- a) gazy medyczne (1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze),
- b) gniazda elektryczne 3 szt. (dwa obwody),
- c) gniazda telefoniczne + komputerowe (2 x RJ45),
- d) gniazdo do podłączenia przycisku instalacji przywoławczej,
- e) oświetlenie ogólne - lampa jarzeniowa 2 x 36 W,
- f) oświetlenie miejscowe - lampa jarzeniowa 18 W,
- g) oświetlenie nocne dla pacjenta 5W (7W, 15W),
- h) gniazda ekwipotencjalne.

Należy wykreślić z przedmiaru elektryki lampy przyłóżkowe.

PYTANIE

Czy Inwestor przewiduje nadrzędny system zarządzania budynkiem z serwerem BMS/SMS?

ODPOWIEDŹ

W projekcie nadrzędny system zarządzania budynkiem nie jest przewidziany

PYTANIE

Czy w dostawie GW powinny zostać uwzględnione miejscowe aparaty telefoniczne oraz centrala telefoniczna?

ODPOWIEDŹ

Realizacja obejmuje jedynie wykonanie kanalizacji kablowej według projektu przyłącza telekomunikacyjnego TP SA. Dostawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych będzie przedmiotem osobnego postępowania.

PYTANIE

Czy w dostawie GW powinny zostać uwzględnione urządzenia aktywne dla instalacja okablowania strukturalnego, czy tylko osprzęt pasywny?

ODPOWIEDŹ

Zarówno projekt jak i kosztorysy obejmują urządzenia aktywne dla instalacji okablowania strukturalnego (projekt branża teletechnika strona 1 i 2 tabeli 1 „Zestawienie podstawowych materiałów” pozycje przełącznik HP 5406ZL, moduł GBIC 3COM, przełącznik 3COM 4500G, przełącznik HP Procurve 2610)

PYTANIE

. Czy dla systemu SSWiN należy przewidzieć dostawę i montaż kontaktronów (drzwiowych / okiennych)?

ODPOWIEDŹ

Czujki magnetyczne MSA-LSN C4W (13 szt.) przewidziano w projekcie dla drzwi wskazanych na rzutach i schematach (rysunki PW/TOM2 T2 i T3).

PYTANIE

Co oznaczają przekreślenia pętli dozorowych systemu SAP na rys. PW/TOM2 T7 ?

ODPOWIEDŹ

Rys. PW/TOM2 T7 według Inwestora nie zawiera przekreśleń.

PYTANIE

Czy w przypadku KD można zastosować zworę elektromagnetyczną w zamian za elektrozaczep rewersyjny?

ODPOWIEDŹ

Wymagane jest zastosowanie przewidzianych w projekcie elektrozaczepów rewersyjnych, co implikuje stosowanie w przejściach kontrolowanych kompletu drzwi-futryna dostosowanego do takich elektrozaczepów.

PYTANIE

Czy system CCTV ma być wykonany jako analogowy, czy w technologii IP?

ODPOWIEDŹ

System monitoringu wizyjnego CCTV ma być wykonany zgodnie z projektem w technologii cyfrowej.

PYTANIE

Na rysunkach teletechniki nie zaznaczono lokalizacji gniazd RJ45 okablowania strukturalnego. Czy należy je uwzględnić w ofercie?

ODPOWIEDŹ

Projekt i kosztorysy obejmują w odpowiedniej ilości gniazda RJ45 w „Zestawieniu elementów gniazd końcowych” . Ich lokalizacje zaznaczono na rysunkach PW/TOM2 T1, T2, T3 i T5.

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że wadium wniesione nie w pieniądzu powinno mieć określoną nazwę przetargu jak poniżej:

"Przetarg nieograniczony nr 149/2011 – BUDOWA OŚRODKA RADIOTERAPII W KALISZU"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający ustala treść wadium wniesionego nie w pieniądzu na poniższy zapis:

Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7 w Kaliszu

W związku ze zmianą zapisów i modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 10.02.2012 do godz.12.00

Otwarcie ofert w dniu 10.02.2012 o godz. 12.30.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. Józef Mazurek

.....
(Pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane oferenta:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax, województwo

NIP.....

REGON.....

email-to:

Osoba do kontaktu: _____ tel _____

2. Przedmiot oferty:

.....
.....
.....

3. Cena oferty:

Kalkulacja ryczałtowa dla poszczególnych elementów zamówienia i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

.....zł netto,

słownie:.....

.....zł brutto,

słownie:.....

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości%.

W tym:

Pakiet nr I

.....zł netto,

słownie:.....

.....zł brutto,

słownie:.....

Pakiet nr II

.....zł netto,

słownie:.....

.....zł brutto,

słownie:.....

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....

5. Oświadczamy że:

5.1. Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, lokalizacją placu budowy, stanem obiektów przewidzianych do rozbiórki, pomieszczeń przewidzianych do modernizacji, wymogami specyfikacji, projektem umowy oraz warunkami płatności i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5.2. Roboty wykonamy w terminie:

Pakiet nr I.....

Pakiet nr II

5.3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

5.4. Informacje znajdujące się na stronach nr stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie mogą być ujawnione.

5.5. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy przed upływem terminu związania ofertą.

6. Warunki płatności.

Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

7. Udzielamy.....**gwarancji i****rękojmi** na wykonane roboty budowlane. Gwarancja na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 24 miesiące od odbioru końcowego.

8. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

9. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

_____ *dnia* _____

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Załącznik nr 5 do specyfikacji

.....
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie i uprawnienia	Doświadczenie	Stanowisko pełnione w związku z realizacją przedmiotu zamówienia	Zakres wykonywanych czynności
1.					
2.					
3.					
Itd.					

Uwaga:

* Wykonawca załącza do przedmiotowego wykazu oświadczenie iż zgodnie z zapisami SIWZ, osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia – vide pkt. V podpunkt B 2).

.....,dn.....

.....
Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy