

Poznań, dnia 26.01.2012
EZ/319/5/ 2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 149/2011 Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7 w Kaliszu w podziale na dwa zadania:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których treść przedstawiamy poniżej. Odpowiedź na poniższe pytania zostanie udzielona w odrębnej korespondencji w możliwie najszybszym terminie.

Jednocześnie informujemy, iż wpłynął termin składania zapytań do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający pozostawi kolejne zapytania, które wpłyną bez odpowiedzi.

Treść zapytań:

1. Proszę o wyjaśnienie czy kraty okienne w modernizowanej elewacji szpitala, które mają być odtworzone na wzór istniejących – są stałe czy otwierane?
2. Czy część dolna okna O1p przeciwpożarowego Ei60 w budynku głównym szpitala ma być otwierana?
3. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie poz. 108 z kosztorysu T-5-2-4 Radiot. wew. inst. co. ct. a dotyczącej: Kalkulacja indywidualna - Zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekami w bunkrach sensoryczne kable z modułem alarmowym odcinającym i układem powiadamiania w portierni w/g specyfikacji projektowej - kpl. 2. Czy ta pozycja powinna znajdować się w branży sanitarnej oraz gdzie znajduje się specyfikacja tego systemu oraz projekt wykonawczy ?
4. Czy za spełnienie warunku określonego w SIWZ (pkt. IV ppkt. 1.4. po zmianie z dnia 13.01.2012r.), Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat z należytą starannością, co najmniej pięć robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści

milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dobudowie budynku basenu zamkniętego wraz z adaptacją trzech budynków na funkcję odnowy biologicznej obiektu Sanatoryjno-Wypoczynkowego stanowiącego publiczny zespół opieki zdrowotnej KRUS o wartości, powyżej dziesięciu milionów złotych. Obiekt został wyposażony w kriokomorę, saunę, solarium wyposażenie odnowy biologicznej.

5. Z uwagi na brak określenia przez Zamawiającego w udzielonych wyjaśnieniach ilości gniazd ekwipotencjalnych przeznaczonych dla paneli, ponownie zwracamy się z prośbą o podanie liczby przedmiotowych elementów. Jednocześnie wyjaśniamy, iż brak ww. informacji uniemożliwia wykonawcy rzetelne opracowanie oferty w odniesieniu do oczekiwanego przez Inwestora wyposażenia oraz długości paneli.

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, którą z poniższych funkcji ma spełniać przewidziany w dokumentacji projektowej system „przyzywowy” (gniazdo do podłączenia przycisku instalacji przyzywowej):

- a) Manipulatora ze wszystkimi funkcjami do sterowania oświetleniem i z przyciskiem przywołania pielęgniarki,
- b) Gniazda z przywołaniem pielęgniarki.

7. prosimy o wyjaśnienie czy Załącznik nr 3 do specyfikacji w punkcie 5. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ustawy mówi o art 22 czy 24?

8. jakich dokumentów żąda Zamawiający od podmiotu, który użycza Wykonawcy składającemu ofertę swojego potencjału zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych?

9. prosimy o podanie szczegółowego wyposażenia zestawów przyłóżkowych (poz. 27, 28, 29 przedmiaru) lub ewentualnie udostępnienie kart katalogowych tychże zestawów.
2. prosimy o podanie szczegółów odnośnie montażu wszystkich zestawów przyłóżkowych. Udostępnienie szczegółowego opisu wyposażenia i sposób montażu uniwersalnych zestawów przyłóżkowych jest niezbędne do prawidłowej wyceny tego zakresu robót.

10. Umowa Par. 8. Ust. 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ust. 2 dodatkowego p.pktu w brzmieniu : „, nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązków określonych w §3 ust. 1 umowy”?

11. Prosimy o potwierdzenie odpowiedzi na pytanie z pisma EZ/319/2/2012, z dnia 18.01.2012 r., że wykonanie pomieszczeń: 0/24 ;0/2 ;0/32 ;0/33 ;0/34 ;0/35 ;0/36 ;0/37 ;0/38;0/41 zostanie zakończone na etapie stanu surowego otwartego, czyli nie będzie uwzględniało wykończenia posadzek w postaci wykładziny PCV przewodzącej, sufitów podwieszanych oraz stolarki drzwiowej, w tym drzwi osłonowych do bunkrów.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna