

Poznań, dnia 25-3-2013
EZ/350/39/2013/_____378_____

Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy przetargu nieograniczonego - Usługa wysokościowa mycia wewnętrznego i zewnętrznego okien, przeszkleń ich ram i parapetów wraz z metalowymi żaluzjami i zadaszeniami [350/39/2013]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi

PYTANIE 1.

max. obciążenie posadzki w patio kg/m²

ODPOWIEDŹ: Nośność posadzki w patio wynosi do 500kg/m². Należy pamiętać, że wierzchnią warstwę posadzki w patio stanowią stosunkowo duże płytki ceramiczne klejone do podłoża. Z tego powodu należy rozłożyć punktowy nacisk kótek lub stopek podnośników czy też rusztowań. Celowym jest położenie na płytki ceramiczne płyty pilśniowej twardej lub płyty OSB.

PYTANIE 2.

czy można będzie podczas prac w patio czasowo zdejmować linki na który wiszą lampy na kartotekami.

ODPOWIEDŹ: Podczas prac mycia zadaszenia w patio nie ma możliwości zdjęcia lamp.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna