



- oprawa bakteriobójcza NB-V
- wyłącznik oprawy bakteriobójczej
- oprawa świetłkowa kanałowa 2x36W
- oprawa świetłkowa z szybą matową 4x18W
- oprawa świetłkowa AW2h (z układem zasilania awaryjnego) z szybą matową 4x18W
- oprawa plafon 2x18W
- wyłącznik
- oznaczenie obwodu zasilania
- RP 4.1
- podrozdzielnia piętrowa

TABELA POMIESZCZEN

CZĘŚĆ OBIEKTU	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK.
"C"	4001	BASENOWNIA	1,49
	4002	KUCHNIA	9,64
	4003	DYŻURKA LEKARZY	16,02
	4004	ŁAZIENKA CHORYCH	2,52
	4005	SALA CHORYCH	11,17
		PRYSZNIC	2,46
	4006	SALA CHORYCH	29,23
		ŁAZIENKA CHORYCH	3,33
	4007	GABINET ZABIEGOWY	9,59
	4008	SALA CHORYCH	29,23
		ŁAZIENKA CHORYCH	3,33
		ŁAZIENKA CHORYCH	2,37
	4009	SALA CHORYCH	11,05
4010	SALA CHORYCH	11,17	
4011	ŁAZIENKA CHORYCH	2,37	
4012	DYŻURKA PIELEŃNIAREK	23,85	
	MAGAZYN	3,71	
4013	ŁAZIENKA PERSONELU	3,96	
	KORYTARZ	39,47	
R A Z E M :			

temat	Remont 4 piętra części zachodniej budynku C WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII	NR RYSUNKU	<b>2</b>
inwestor	Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul Garbary 15, 61-866 Poznań	skala:	1 : 100
treść rysunku	Instalacje elektryczne - obwody oświetlenia	data:	05. 2008
opracował:	inż. Henryk Kamiński, mgr inż. Ryszard Ciarkowski		